

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2025009

Product **Heat-Foil**

Holder **Unifloor B.V.**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-rapport

A-2025-138-01



Testresultaat

$\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum

2025-04-17

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Heat-Foil
Dikte	1,2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Lamelparket 12-16 mm

Geldig tot

2030-04-17

Nederlandse Stichting Geluidshinder

