

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2025006

Product **Jumpax Basic
+ HeatBlok**

Houder **Unifloor B.V.**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-rapport
A-2024-375-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2024-11-26

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Jumpax Basic 7mm + Heatblok 6mm
Dikte	13 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Linoleum 2-3 mm

Geldig tot **2029-11-26**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

