

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2022021

Product **PF Excellent, 10 dB**

Houder **Koninklijke Peitsman BV**
Rotterdam

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

SWA-rapport
A-2021-056-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum
2021-02-18

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Sekisui Alveo, Zwitserland
Productnaam ondervloer	Alveocel LTU D200-01
Dikte	1 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	LVT, 4 – 8,5 mm (Klik)

Geldig tot **2026-02-18**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

