

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2022011

Product **Redupanel, Cocofloor** Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**Peutz rapport**  
**A 4237-2-RA**

**PEUTZ**

**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**  
**2022-06-03**

### Productspecificaties

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Fabrikant/Leverancier         | Unifloor B.V.                   |
| Productnaam                   | Redupanel, Cocofloor            |
| Dikte                         | 25 mm Redupanel, 4 mm Cocofloor |
| Toepassing op                 | Betonvloer                      |
| Geschikt voor type bovenvloer | Tapis 6-12 mm                   |

**Geldig tot** **2027-06-03**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

