

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2026002

Product **Bluefloor 10 dB**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**KIWA-report**

A 2025-352-01



**Testresultaat**

$\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

**Testdatum**

2025-11-11

### Productspecificaties

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Fabrikant/Leverancier         | Unifloor B.V.        |
| Productnaam                   | Bluefloor10 dB       |
| Dikte                         | 2 mm                 |
| Toepassing op                 | Betonvloer           |
| Geschikt voor type bovenvloer | Kliklaminaat 6-10 mm |

**Geldig tot**

**2030-11-11**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

