

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2026005

Product **Renoboard met
Click laminaat**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op houten basisvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2:2013

Geluidrapport.nl
rapportnummer 222706

Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum
2025-04-10

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Renoboard
Dikte	Renoboard: 9 mm
Toepassing op	Houten basisvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Click laminaat 8 mm

Geldig tot **2030-04-10**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

