

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2026003

Product **Jumpax HD**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting met 23 kg/m²
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-rapport
A-2025-137-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum
2025-04-17

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Jumpax HD
Dikte	10 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Linoleum 2-3 mm

Geldig tot **2030-04-17**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

