

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2024013

Product **Unilin LVT Rigid  
Click Pad 5+1 mm**

Houder **Unilin bv België**  
Ooigemstraat 3  
BE-8710 Wielsbeke

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**KIWA-rapport**  
**A-2022-363-01**



**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**  
**2024-12-02**

### Productspecificaties

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Fabrikant/Leverancier        | Unilin bv                         |
| Productnaam                  | Unilin LVT Rigid Click Pad 5+1 mm |
| Dikte                        | 5 + 1 mm                          |
| Toepassing op                | Betonvloer                        |
| Geschikt voor type boenvloer | LVT klik vloer met een ondervloer |

**Geldig tot** **2029-12-02**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

