

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2024003

Product **Acoustisch SPC met  
kurklaag / 7,5 mm**

Houder **CFL Flooring Europe**  
Soenenspark 44A /103  
9051 Sint Denijs Westrem, België

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratoriummetingen volgens ISO 10140-3

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

**TFl rapport**  
**240-000368-01**



**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**  
**2024-04-24**

### Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier

CFL Flooring Europe

Productnaam

Acoustisch SPC met kurklaag

Dikte

7,5 mm (6,5 + 1 mm)

Toepassing op

betonvloer

Geschikt voor type bovenvloer:

n.v.t.

**Geldig tot**

**2029-04-24**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

