

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2023005

Product **Redupax**

Houder **Unilin flooring B.V.
Rotterdam**

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratoriummetingen volgens ISO 10140-3

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

test report
A-2022-349-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum
2022-11-22

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unilin flooring B.V.
Productnaam	Redupax
Onderlaag	Redupax, 9 mm op PE-film, 0,2 mm
Bovenlaag	Beaufloor PVC, 10 mm
Toepassing op	Betonvloer

Geldig tot **2027-11-22**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

