

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2024009

Product **Marathon
Super 7 mm**

Houder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-report

A 2024-219-01



Testresultaat

$\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum

2024-06-25

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Marathon Super
Dikte	7 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC Rigid klik 4-5 mm

Geldig tot

2029-06-25

Nederlandse Stichting Geluidshinder

