

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2024015

Product **Moduleo Layred
CL33 5+1 mm**

Houder **Unilin bv België**
Ooigemstraat 3
BE-8710 Wielsbeke

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-rapport
A-2022-363-03



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2024-12-02

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unilin bv
Productnaam	Moduleo Layred CL33 5+1 mm
Dikte	5+1 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	LVT klik vloer met een ondervloer

Geldig tot

2029-12-02

Nederlandse Stichting Geluidshinder

