

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2021005

Product **Quick Step:  
Alpha Vinyl, 5 mm**

Houder **Unilin division flooring bvba  
België**

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**SWA-rapport  
A-2020-167-02**



**Testresultaat  
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$**

**Testdatum  
2020-03-26**

### Productspecificaties

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Fabrikant/Leverancier         | Unilin, België                |
| Productnaam ondervloer        | Quick Step Transit ondervloer |
| Dikte                         | 1,2 mm                        |
| Toepassing op                 | Betonvloer                    |
| Geschikt voor type bovenvloer | Alpha Vinyl, 5 mm             |

**Geldig tot 2025-03-26**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

