

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2026008

Product **Jumpax Basic + HeatBlok**

Holder

Unifloor B.V.

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3: 2021

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2: 2021

test report

A-2025-136-01



Testresultaat

$\Delta L_{lin} = 11 \text{ dB}$

Testdatum

2025-04-17

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Jumpax Basic 7 mm + HeatBlok 6 mm
Dikte	13 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC verlijmd 2-3 mm

Geldig tot

2030-04-17

Nederlandse Stichting Geluidshinder

