

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2026004

Product **Redfloor 1 mm**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-report

A-2025-139-01



Testresultaat

$\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum

2025-04-17

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Redfloor
Dikte	1 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC Rigid klik 4,5-8 mm

Geldig tot

2030-04-17

Nederlandse Stichting Geluidshinder

