

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2023004

Product **Jumpax Acoustic
met kliklaminaat**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op houten basisvloer

Laboratoriummetingen op basis van ISO 10140-3:2021

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

Geluidrapport.nl

Rapport 222705



Testresultaat

$\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum

2023-01-12

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Jumpax Acoustic
Dikte	18 mm
Toepassing op	houten vloer
Geschikt voor type bovenvloer:	kliklaminaat, 6-10 mm

Geldig tot

2028-01-12

Nederlandse Stichting Geluidshinder

