

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2026020

Product **REDU-PANEL Acoustic**

Houder

Unifloor B.V.

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

Geluidrapport.nl

222707



Testresultaat

$\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum

2026-06-02

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	REDU-PANEL Acoustic
Dikte	26 mm
Toepassing op	Houten draagvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Tapis 6-12 mm

Geldig tot

2031-06-02

Nederlandse Stichting Geluidshinder

