

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2023008

Product **Jumpax Acoustic
met Marmoleum**

Houder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op houten basisvloer

Laboratoriummetingen op basis van ISO 10140-3:2021

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

Geluidrapport.nl
Rapport 222705



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 11$ dB

Testdatum
2023-01-12

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Jumpax Acoustic
Dikte	18 mm
Toepassing op	houten vloer
Geschikt voor type bovenvloer:	Marmoleum, 2 mm

Geldig tot

2028-01-12

Nederlandse Stichting Geluidshinder

