

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2024002

Product **Floorify Comfort
Underlay (160g/m²)**

Holder **Floorify NV**
Kruisboommolenstraat 30A
BE-8800 Roeselare

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

KIWA rapport
A-2022-287-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2022-09-27

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Floorify NV
Productnaam	Comfort underlay (160g/m ²)
Dikte	2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	LVT Floorify ALPACA F008 4,5 mm

Geldig tot **2027-09-27**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

