

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2024004

Product **Jumpax HD**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3 met belasting

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-rapport

A-2024-214-01



Testresultaat

$\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum

2024-06-25

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier

Unifloor B.V.

Productnaam

Jumpax HD

Dikte

10 mm

Toepassing op

Betonvloer

Geschikt voor type bovenvloer

PVC verlijmd 2-3 mm

Geldig tot

2029-06-25

Nederlandse Stichting Geluidshinder

