

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2019006

Product **Floorify Comfort Underlay**

Houder **Floorify NV**
Kruisboommolenstraat 30A
BE-8800 ROESELARE

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3
Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

Rapport TFI
480507-03



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum
2018-04-22

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Sekisui Alveo AG
Productnaam	Floorify Comfort Underlay (LTU D90-02)
Dikte	2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Floorify LVT 4 - 5 mm

Geldig tot **2023-04-22**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

