

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2023006

Product **Jumpax Classic**

Holder **Unifloor B.V.**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3: 2021

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2: 2021

test report
A-2023-113-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2023-05-11

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Jumpax Classic
Dikte	10 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC verlijmd 2-3 mm

Geldig tot **2028-05-11**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

