

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2021010

Product **Soundkiller**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting met 23 kg/m<sup>2</sup>  
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**PEUTZ-rapport**  
**A 3878-2E-RA-001**



**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**  
**2020-06-05**

### Productspecificaties

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Fabrikant/Leverancier         | Unifloor B.V.     |
| Productnaam                   | Soundkiller       |
| Dikte                         | 15 mm             |
| Toepassing op                 | Betonvloer        |
| Geschikt voor type bovenvloer | Duoplank 14-18 mm |

**Geldig tot** **2025-06-05**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

