

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2021003

Product **Unilin:
Alpha Vinyl, 5 mm**

Houder **Unilin division flooring bvba
België**

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**SWA-rapport
A-2020-167-02**



**Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$**

**Testdatum
2020-03-26**

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unilin, België
Productnaam ondervloer	Unilin Transit ondervloer
Dikte	1,2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Alpha Vinyl, 5 mm

Geldig tot 2025-03-26

Nederlandse Stichting Geluidshinder



$\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

• Unilin: Alpha Vinyl
5 mm

• Betonvloer

Geldig tot 2025-03-26

Certificaatnummer **NSG2021003**