

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2026009

Product **Hydro-core
clic LVT 9 mm**

Houder **Heditex B.V.**
Arij Koplaan 18
3132 AA Vlaardingen

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer
Laboratoriummetingen op basis van ISO 10140-3
Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

TFI rapport
25-000643-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum
2025-08-30

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Heditex B.V.
Productnaam	Bodiox Hydro-core
Dikte	9 mm
Toepassing op	betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer:	clic LVT 9 mm

Geldig tot 2030-08-30

Nederlandse Stichting Geluidshinder

