

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2022023

Product **Quick-Step
Transitsound**

Houder **Unilin division flooring bvba
België**

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2015-11

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2:2021-05

test report
A-2022-218-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2022-07-13

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Sekisui Alveo, Zwitserland
Productnaam	Alveocel LA D80-02 LD200
Dikte	2,1 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Kliklaminaat 6-10 mm

Geldig tot **2027-07-13**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

