

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2023001

Product **Jumpax Acoustic
met PVC stroken**

Houder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op houten basisvloer
Laboratoriummetingen op basis van ISO 10140-3:2021
Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

Geluidrapport.nl
Rapport 222705



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 11$ dB

Testdatum
2023-01-12

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Jumpax Acoustic
Dikte	18 mm
Toepassing op	houten vloer
Geschikt voor type bovenvloer:	PVC stroken 2-3 mm

Geldig tot **2028-01-12**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

